



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
"ЗТЗ-СЕРВІС"

69069, м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 11
ЄДРПОУ 13605779
тел.: +38 061 284 54 01, факс: +38 061 284 56 00
E-mail: office@ztz-service.com.ua
www.ztz-service.com.ua



від 16.03.23 р. № 10/5-12

на № 49 від 16.03.23 р.

Директору
ТОВ «СПЕЦІАЛЬНІ ДІАГНОСТИЧНІ
СИСТЕМИ»
О.О. Лазаренку
м. Київ,
office@diagnosticsystem.com.ua

Шановний Олександр Олександровичу!

На Ваш запит, стосовно правил використання масел в трансформаторному обладнанні енергетики України, можемо повідомити наступне.

Всі питання, які виникають при використанні ізоляційних масел в трансформаторному обладнанні, регламентовано на сьогодні в діючому в енергетиці України нормативному документі СОУ-Н ЕЕ 43-101:2009 (зі змінами від 13.02.2018 р.) Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості. У вказаному документі (розділ 7) надано також порядок вибору масел та вирішення питань про застосування тих чи інших марок масел в окремих видах обладнання. Дійсно, масла марок, які вказано в таблиці 4 можуть використовуватись для заливання в відповідне трансформаторне обладнання без застережень. У разі відсутності масел в таблиці 4 можливість їх використання визначається вимогами, викладеними в розділі 6.2, тобто після проведення спеціальних експертних випробувань.

З повагою,
перший заступник генерального директора
директор технічний



 Віктор Березний

