



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЗВІЛ

№ 1004.21.12

Дозволяється

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ

«СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ»

(повне найменування юридичної особи)

49101, м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 37

(місцезнаходження)

23945223

(код згідно з ЄДРПОУ)

(у разі потреби – відокремлений підрозділ, який виконуватиме роботи підвищеної небезпеки)

виконувати

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби місце їх виконання)

- **випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки – устаткування напругою понад 1000 В**

на підставі

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

заяви від 22.12.2021р. №30421, висновку експертизи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖПРАЦІ» від 10.12.2021р. №13417687-01.2-07-0162.21

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у цьому дозволі.

Дозвіл діє з 29 грудня 2021р. до 29 грудня 2026р.

Перший заступник начальника
Головного управління



М. ОСАДЧИЙ

29 грудня 2021р.



**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖПРАЦІ»**

(ДП «Центр сертифікації»)

49038, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 68, корпус 9
тел. (056)733-95-82; (056)733-95-83 ЄДРПОУ 13417687
internet: <http://cs048.org.ua/>, e-mail: office@cs048.org.ua

Атестат про акредитацію органу з інспектування
zareestrovanyj v reestri NAAU za №70265, тип А від 14.08.2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник експертної організації
Директор ДП «Центр сертифікації і контролю якості
будівництва об'єктів нафтогазового комплексу
Держпраці»



Д. О. Яшин

10 грудня 2021 р.

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТИЗИ

№ 13417687-01.2-07-0162.21

**стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта
господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки.**

Назва та адреса суб'єкта господарювання:

Назва підприємства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ»

Юридична адреса:

49101, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, БУДИНОК 37.

Фактична адреса:

49101, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, БУДИНОК 37.

Посада, прізвище, ім'я, по-батькові керівника підприємства:

Директор – Кошель Володимир Васильович.

Контактний телефон організації: (056) 370 95 32.

КВЕД:

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.

Адреса виробництва:

територія України, на об'єктах замовників, згідно укладених договорів

Звіт за результатами експертизи виконано на підставі договору від 08.11.2021 р. за №275/2021,
укладеного із ТОВ ПНО «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ».

Термін дії звіту – до закінчення строку дії Висновку експертизи,
який складено на підставі цього Звіту.

м. Дніпро

Цей Звіт є підставою для оформлення висновку експертизи який розроблений відповідно до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (далі Порядку), «Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року № 77 (далі Переліку) та згідно із ст. 21 Закону України «Про охорону праці».

1. МЕТА ЕКСПЕРТИЗИ.

Метою експертизи є оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ» під час виконання робіт підвищеної небезпеки при ремонті і технічному обслуговуванні електричного устаткування (КВЕД 33.14), а саме:

- Випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (пункт 5 групи А додатка 2), а саме:
- устаткування напругою понад 1000 В (до 330 кВ включно) (пункт 8 групи А Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 року №77), а саме:

Перелік устаткування	Назва і позначення документа, який регламентує показники об'єкту
1. Силові трансформатори, автотрансформатори й масляні реактори.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 1, п. 3 (а, б), 4, 5, 6, 7, 15; додаток 2, таблиця 6, п. 1.
2. Напівпровідникові перетворювачі	ПТЕЕС Додаток 1, таблиця 2, п.2.
3. Силові конденсатори.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 3, п. 2, 4.
4. Кабельні лінії.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 5, п. 2 (а, б), 3а.
5. Контактні з'єднання збірних та з'єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 7, п.1 (б).
6. Підвісні та опорні ізолятори.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 8, п. 2, 3.
7. Вводи і прохідні ізолятори.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 9, п. 1, 2, 3.
8. Масляні та електромагнітні вимикачі.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 10, п. 1 (а, б, в), 3, 4, 5 (а, б, в).
9. Повітряні вимикачі.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 11, п. 1 (а, б), 3 (а, б, в).
10. Елегазові вимикачі.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 12, п. 1 (а, б), 2 (а, б, в), 6.
11. Вакуумні вимикачі.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 13, п. 1 (а, б), 2 (а, б, в), 3, 4.
12. Вимикачі навантаження.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 14, п. 1 (а, б), 2 (а, б).
13. Запобіжники на напругу понад 1 кВ.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 15, п. 1.
14. Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 16, п. 1 (а, б, в), 2 (а, б).
15. Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 17, п. 1, 2, 4, 6.
16. Струмообмежувальні сухі реактори.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 19, п. 1, 2.
17. Вимірювальні трансформатори.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 20, п. 1 (а, б), 2, 3 (а, б).
18. Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 21, п. 1 (а, б), 2 (а, б).
19. Електродвигуни змінного струму	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 22, п. 1 (а, б, г), п.2, п.3, п.4 (а, б).
20. Заземлювальні пристрої.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 25, п. 1, 3 (а, б, в), 8.
21. Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ.	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 27, п. 1, 2 (а, б), 3 (а, б), 4 9а, б);
22. Електрозахисні засоби.	НПАОП 40.1-1.07-01 п. 21.1, 22.1, 23.1, 23.2, 23.3, 25.1, 27.1, 27.5, 27.6, 27.7.

для одержання Дозволу, який видає Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Терміни проведення інспектування:	Звіт за результатами експертизи	Редакція від 10.12.2021			
від 08.11.2021 по 10.12.2021	№ 13417687-01.2-07-0162.21	сторінка	2	всього	10
Підписи експертів:					