

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие подстанции КТП требованиям ТУ У 31.2-23290472-002-2004 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации КТП - два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более трех лет со дня изготовления.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении в течении гарантийного срока несоответствия КТП эксплуатационным документам и техническим условиям ТУ У 31.2-23290472-002-2004 заказчик составляет и направляет предприятию - изготовителю рекламационный лист, оформленный в установленном порядке.

Об оформленных рекламациях производится соответствующая запись в таблице 1.

Таблица 1.

Дата составления рекламации	Краткое содержание рекламации	Куда направлена рекламация	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

Внимание! При проведении испытаний КТП необходимо отключить разрядники или ограничители перенапряжений

Предприятие-изготовитель - ООО «Запорожэнергокомплект»,
ул.Днепровские Зори, 1, г.Запорожье, Украина, т/ф (061) 224-88-77
www.energocomplekt.com.ua
e-mail: enkomplekt@gmail.com

Утвержден
ЭК 674.810.00 ПС

Заводской № _____

ПОДСТАНЦИЯ КТП

Паспорт

ТУ У 31.2 - 23290472-002-2004



ООО «Запорожэнергокомплект»
Запорожье
2012 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Подстанция КТП - комплектная трансформаторная подстанция.

Типоисполнение КТП - / / 0,4 У1

ТУ У 31.2 - 23290472-002-2004

Заводской номер

Дата изготовления

Предприятие - изготовитель - ООО "Запорожэнергокомплект"

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные КТП	
2.1.1. Номинальная мощность, кВА	10 (6)
2.1.2. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	0,4
2.1.3. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	
2.1.4. Номинальный ток высоковольтных предохранителей, А	
2.1.5. Частота, Гц	
2.1.6. Количество отходящих линий 0,4 кВ	
2.2. Результаты приемо-сдаточных испытаний	
испытание электрической прочности изоляции	
проведено по методике технических условий ЭК	
674.810.001 ПМ испытательным напряжением	
промышленной частоты в течение 1 мин.:	
1) главных цепей со стороны ВН (между фазами и заземленным корпусом), кВ	42
2) главных и вспомогательных цепей со стороны НН (между токоведущими и заземленными частями), кВ	2 и 1,5
2.3. Ток термической стойкости, кА	20
2.4. Ток динамической стойкости, кА	51

Примечание. При испытании электрической прочности изоляции главных цепей со стороны ВН и НН были отключены вентильные разрядники и силовой трансформатор

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Подстанция КТП / / 0,4 У 1 - 1 шт

3.2. Трансформатор типа ТМ / / 0,4 кВ,

заводской № (при комплектации подстанций трансформатором) - 1 шт

3.3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

3.4. Монтажный чертеж ЭК МЗ - 1 шт

3.5. Схема электрическая принципиальная ЭК ЭЗ - 1 шт

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подстанция типоисполнения КТП соответствует техническим условиям ТУ У 31.2 - 23290472-002-2004 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц ответственных за приемку М.П.

Высоковольтные испытания произвел М.П.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Подстанция типоисполнения КТП подвергнута на ООО "Запорожэнергокомплект" упаковке, консервации смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки, консервации

Упаковку, консервацию произвел М.П.

Подпись