



01133, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 36, ПРИМІЩЕННЯ 31,
код за ЄДРПОУ 34048506

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 10449
від 28 липня 2023 р.

Найменування і марка продукту
Нормативний документ на продукт

Газ нафтовий скраплений марки Е "PowerGas"
ДСТУ EN 589:2017

Завод-виробник

Cargotek Egypt, 479, Al-Gaish Avenue, Beach Palace, Al-Saray, Alexandria, Egypt

Підприємство-виробник або імпортер, або
розповсюджувач, його адреса

ТОВ "ГАЗТРОН-УКРАЇНА", 01133, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК
36, ПРИМІЩЕННЯ 31

Дата виготовлення/удосконалення

28 липня 2023 р.

Дата відбору проби та проведення аналізу

28 липня 2023 р.

Місце (адреса) відбирання проби

м.Київ, пр-т. Комарова, 5

Дата та номер акту відбирання проби

28 липня 2023 р., акт №2023/8/ 4362 ПВ

Назва показника	Одиниця вимірювання	Значення за EN589:2017	Значення за ТУ	Фактичні значення	Метод контролювання
1. Октанове число за моторним методом, не менше		89	92	95,4*	EN 589 (додаток В)
2. Загальний вміст дієнів, (разом з 1,3-бутадієном)	% моль	0,5	0.5	0*	ДСТУ EN 27941 ASTM D 2163
3. Наявність сірководню		Відсутність		Відсутність*	EN ISO8819
4. Вміст загальної сірки (після одоризації), не більше	мг/кг	50	50	1*	ASTM D 6667
5. Корозія мідної пластинки (1год за температури 40°C)	оцінка	Клас 1	Клас 1	Клас 1*	EN ISO 6251
6. Залишок після випарювання, не більше	мг/кг	60	50	16*	ДСТУ EN 15471
7. Тиск пари, манометричний, за температури 40°C, не більше	кПа	1550	1550	1 364	ДСТУ EN ISO 4256
8. Температура, за якої манометричний тиск пари не менше ніж 150 кПа -вид А -вид В -вид С -вид D -вид Е	°C	марки А, В, С, D, Е -10 -5 0 10 20	вид А, В, С, D, Е -10 -5 0 10 20	- - - - 20*	EN ISO 8973 та EN 589 (додаток С)
9. Вміст води		Витримує	Відсутність	Відсутність*	ДСТУ 4047 (п.8.2.)
10 Запах		неприємний і характерний за концентрації в повітрі 20% від НМЗ		неприємний і характерний за концентрації в повітрі 20% від НМЗ*	EN 589 п.6.3. та додаток А
11 Густина за температури +15°C	кг/м³	Не контролюється		508,4	EN ISO 8973

*показники згідно паспортів заводу-виробника сировини

Гарантійний термін зберігання: 6 місяці від дати виготовлення.

Інформація щодо присадок: не містить присадок.

Висновок: за перевіреними показниками представлений зразок відповідає вимогам:

ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні Газ нафтовий скраплений». Технічні вимоги та методи контролювання для газу нафтового скрапленого марки Е

Випробувальна лабораторія:

ТОВ "ГЛОБУС-ПЕТРОЛЕУМ", 08304, Київська область, м.Бориспіль, вул. Привокзальна 9, Атестат про акредитацію № 202038 від 29.08.2019 р. до 28.08.2024 р.

Керівник департаменту контролю якості
нафтопродуктів ТОВ «ГАЗТРОН-УКРАЇНА»

О.В.Тішеніов