

Вих. № 030723/1 від 03.07.2023 р.

До Додатку 6
Тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Передбачені об'єми:

1. В рамках процедури Замовником торгів передбачається придбання товарів, наведених нижче:

№ лоту	ОСР	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Місце поставки	Об'єкт встановлення обладнання
1	ОЕМ	КРП 10 кВ у складі 16 комірок КЗО 393 разом з шафами телемеханіки та ШВОС	компл.	1	м.Одеса, вул.Новікова 13	Зовнішнє електропостачання будівництва та обслуговування комплексу багатоквартирних житлових будинків з підземним паркінгом, нежитловими приміщеннями та офісно - торговим центром м. Одеса пров. Тополинний земельна ділянка 17-А

*Якщо є посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, такі найменування товару читати у редакції – «або аналог».

Технічне завдання та ОЛ додаються окремим файлом

Заступник директора з питань маркетингу
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»



Оніщенко Д.В.

Вих. № 030723/2 від 03.07.2023 р.

Замовнику торгів

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ щодо опитувальних листів

Цим листом Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна Промислова Компанія» (учасник), в особі заступника директора з питань маркетингу Оніщенко Дмитра Володимировича підтверджує, що пропонуване нами обладнання до закупівлі відповідає в частині схемних рішень тим, що вимагаються відповідно до технічного завдання Замовника. Типи, марки і виробники запропонованих комплектуючих вказані у наданих нами специфікаціях.

Заступник директора з питань маркетингу
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»



Оніщенко Д.В.

Вих. № 030723/3 від 03.07.2023 р.

Замовнику торгів

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ВИРОБНИКА

Цим листом Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна Промислова Компанія» (учасник), в особі заступника директора з питань маркетингу Оніщенко Дмитра Володимировича, гарантує надання Інструкцій з експлуатації, паспортів на комплектуючі, за додатковим запитом Замовника торгів.

Заступник директора з питань маркетингу
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»



Оніщенко Д.В.

Вих. № 030723/4 від 03.07.2023 р.

Замовнику торгів

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ ВИРОБНИКА

Цим листом Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна Промислова Компанія» (учасник) як виробник продукції, що пропонується до закупівлі, в особі заступника директора з питань маркетингу Оніщенко Дмитра Володимировича, підтверджує справжності запропонованої продукції в обсягах пропозиції на торги і надає гарантійні зобов'язання замовнику про постачання заявлених обсягів в зазначені терміни.

Цим листом Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна Промислова Компанія» також підтверджує відповідність пропозиції учасника кількісним, якісним, технічним, гарантійним та іншим зобов'язанням, зазначеним в Технічному завданні Замовника торгів.

Заступник директора з питань маркетингу
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»



Оніщенко Д.В.

Вих. № 030723/5 від 03.07.2023 р.

Замовнику торгів

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ

№ лота	Вимоги Замовника		Пропозиція Учасника		Позначка про відповідність
	Продукція	Технічні Вимоги Замовника	Продукція, що пропонується до поставки	Технічні характеристики продукції, що пропонується до поставки учасником	
1	КРП-10кВ (у складі 16 комірок КЗО 393 разом з шафами телемеханіки та ШВОС)	Згідно Додатка 6 до Тендерної документації	КРП-10 кВ	Згідно Додатка 6 до Тендерної документації	Відповідає

Заступник директора з питань маркетингу
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»



Онищенко Д.В.

Замовнику торгів

Специфікація обладнання, що пропонується до закупівлі

Найменування ТМЦ	Од. вим.	Кількість	Виробник
Комірка КСО393В-11-УЗ (ком.3,4, ТН (без пристрою Альтра))	шт	2	ППК
Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/UG/31/3/200/PO/LK3, укомплектований: нижнім та верхнім заземлювачами; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; електродвигунним приводом NSW30-4 головних ножів із електромагнітним блокуванням та ручними приводами NR-1/02 заземлюючих ножів	шт	1	ZWAE
IVS1-1.1.1-10000:v3//100:v3/100:v3/100:3-30/0,5-40/6P-150/6P (400BA)	шт	3	Біонтоп
ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1	шт	3	Славенергопром
Реле захисту MRZS-F2I14	шт	1	Київприлад
Індикатор з реле CPI plus/R; L1;L2;L3 (3-52 kV) IP54	шт	1	KUVAG
Запобіжник П(н) 011-10 УЗ	шт	3	Енергозахист
Контакт запобіжника Кт 16-10	шт	6	Енергозахист
Модуль ввода-вивода МВВ-8-4-І	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Комірка КСО393В-14-УЗ (ком.1 СВ)	шт	1	ППК
Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; ручними приводами NR-1/01 із електромагнітним блокуванням БЕ-2 для головних ножів та NR-1/02 для заземлюючих ножів	шт	1	ZWAE
Вакуумний вимикач ВВ/Н10S, 1000А, 25кА, стаціонар	шт	1	CNC
TCS2-12-11.05.3-500//5-0,5FS3//10P8-15//20	шт	1	Біонтоп
Реле захисту MRZS-F2I14	шт	1	Київприлад
Індикатор з реле CPI plus/R; L1;L2;L3 (3-52 kV) IP54	шт	1	KUVAG
Модуль ввода-вивода МВВ-8-4-І	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Комірка КСО393В-14-УЗ (ком.2 СР)	шт	1	ППК
Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; ручними приводами NR-1/01 із електромагнітним блокуванням БЕ-2 для головних ножів та NR-1/02 для заземлюючих ножів	шт	1	ZWAE
Індикатор з реле CPI plus/R; L1;L2;L3 (3-52 kV) IP54	шт	1	KUVAG
Модуль ввода-вивода МВВ-8-4-І	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Комірка КСО393В-17-УЗ (ком.9,10)	шт	2	ППК
Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; ручними приводами NR-1/01 із електромагнітним блокуванням БЕ-2 для головних ножів та NR-1/02 для заземлюючих ножів	шт	2	ZWAE
Вакуумний вимикач ВВ/Н10S, 1000А, 25кА, стаціонар	шт	1	CNC

TCS2-12-11.05.3-200//5-0,5FS2,5//10P9-15//20	шт	2	Біонтоп
Трансформатор ТЗРЛ-В-200 30/1	шт	1	Вектор-Альфа
ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1	шт	3	Славенергопром
Реле захисту MRZS-F2I14	шт	1	Київприлад
Модуль ввода-вивода MBV-8-4-I	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Комірка КСО393В-17-У3 (ком..5,6,7,8)	шт	4	ППК
Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; ручними приводами NR-1/01 із електромагнітним блокуванням BE-2 для головних ножів та NR-1/02 для заземлюючих ножів	шт	2	ZWAE
Вакуумний вимикач BB/N10S, 1000A, 25кА, стаціонар	шт	1	CNC
TCS2-12-11.05.3-100//5-0,5FS2,5//10P9-15//20	шт	2	Біонтоп
Трансформатор ТЗРЛ-В-200 30/1	шт	1	Вектор-Альфа
ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1	шт	3	Славенергопром
Реле захисту MRZS-F2I14	шт	1	Київприлад
Модуль ввода-вивода MBV-8-4-I	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Комірка КСО393В-17-У3 (яч.15,16, ввід)	шт	2	ППК
Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; ручними приводами NR-1/01 із електромагнітним блокуванням BE-2 для головних ножів та NR-1/02 для заземлюючих ножів	шт	2	ZWAE
Вакуумний вимикач BB/N10S, 1000A, 25кА, стаціонар	шт	1	CNC
TCS2-12-13.45.3-500//5-0,5FS3//10P11/10P11-15//20/20	шт	2	Біонтоп
ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1	шт	3	Славенергопром
Реле захисту MRZS-F2I14	шт	1	Київприлад
Модуль ввода-вивода MBV-8-4-I	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Комірка КСО393В-17-У3 (ком.11,12)	шт	2	ППК
Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; ручними приводами NR-1/01 із електромагнітним блокуванням BE-2 для головних ножів та NR-1/02 для заземлюючих ножів	шт	2	ZWAE
Вакуумний вимикач BB/N10S, 1000A, 25кА, стаціонар	шт	1	CNC
TCS2-12-11.05.3-400//5-0,5FS3,5//10P8-15//20	шт	2	Біонтоп
Трансформатор ТЗРЛ-В-200 30/1	шт	1	Вектор-Альфа
ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1	шт	3	Славенергопром
Реле захисту MRZS-F2I14	шт	1	Київприлад
Модуль ввода-вивода MBV-8-4-I	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Комірка КСО393В-23-У3 (ком.13 ТСН-1)	шт	1	ППК
Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; електродвигунним приводом NSW30-4 головних ножів із електромагнітним блокуванням та ручним приводом NR-1/02 заземлюючих ножів	шт	1	ZWAE
Трансформатор ТМГ-16-У1 10/0,4 У/Уп-0 (стандартні втрати XX та КЗ)	шт	1	УЕА

Запобіжник П(т) 111-10-2-31,5 УЗ	шт	3	Енергозахист
Контакт запобіжника Кт 16-10	шт	6	Енергозахист
Трансформатор ОСМ1-0,4 220/36В	шт	1	Елтіз
Модуль ввода-вивода МВВ-8-4-І	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Вимірювальний перетворювач МТЕ 1120 Н4	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Комірка КСО393В-23-УЗ (ком.14 ТСН-2)	шт	1	ППК
Внутрішній роз'єднувач ОВВ-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (ЗНО+ЗНЗ) для головних та заземлюючих ножів; електродвигунним приводом NSW30-4 головних ножів із електромагнітним блокуванням та ручним приводом NR-1/02 заземлюючих ножів	шт	1	ZWAE
Трансформатор ТМГ-16-У1 10/0,4 У/Уп-0 (стандартні втрати ХХ та КЗ)	шт	1	УЕА
Запобіжник П(т) 111-10-2-31,5 УЗ	шт	3	Енергозахист
Контакт запобіжника Кт 16-10	шт	6	Енергозахист
Модуль ввода-вивода МВВ-8-4-І	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Вимірювальний перетворювач МТЕ 1120 Н4	шт	1	НТЦ Енергозв'язок
Торцева панель КЗО	шт	4	ППК
Шинний міст ШМ-1 (L=1600мм)	шт	1	ППК
Збірна алюмінієва шина 5x50	к-т	1	Техпровід
Пункт ПР11-7Х046-54-УЗ (Ящик "Альтра")	шт	2	ППК
Пристрій захисту Альтра32-зі6	шт	1	ІМСКОЕ
ШОТ-220-ІР21-УХЛЗ (Шафа випрямленого оперативного струму)	шт	1	ППК
Блок питания БПН-1002-УХЛ4	шт	2	Олександрійське УПП УТОС
Блок питания БПТ-1002-УХЛ4	шт	2	Олександрійське УПП УТОС
Шафа телемеханіки	шт	1	НТЦ «Енергозв'язок», Київ

Заступник директора з питань маркетингу

Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»

Оніщенко Д.В.



Вих. № 030723/7 від 03.07.2023 р.

Замовнику відкритих торгів

Довідка постачальників сировини для виробництва товарів

№ п/п	Найменування основних матеріалів, сировини або комплектуючих	Виробник сировини, матеріалів або комплектуючих
1	Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/UG/31/3/200/PO/LK3, укомплектований: нижнім та верхнім заземлювачами; блок-контактами LK16 (3НО+3НЗ) для головних та заземлюючих ножів; електродвигунним приводом NSW30-4 головних ножів із електромагнітним блокуванням та ручними приводами NR-1/02 заземлюючих ножів	ZWAE, Польща
2	ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1	Славенергопром, Київ, Україна
3	Реле захисту MRZS-F2I14	Київприлад, Київ,
3	Індикатор з реле CPI plus/R; L1;L2;L3 (3-52 kV) IP54	KUVAG(Австрія/Чехія)
4	Запобіжник П(н) 011-10 УЗ	Енергозахист, Запоріжжя
5	Контакт запобіжника Кт 16-10	Енергозахист, Запоріжжя
6	Модуль вводу-вивода МВВ-8-4-І	НТЦ Енергозв'язок, Київ
7	Вакуумний вимикач ВВ/Н10S, 1000А, 25кА, стаціонар	CNC, Китай
8	TCS2-12-11.05.3-200/5-0,5FS2,5/10P9-15//20	Біонтоп, Дніпро
9	Трансформатор ТЗРЛ-В-200 30/1	Вектор-Альфа, Запоріжжя
10	ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1	Славенергопром, Київ
11	Реле захисту MRZS-F2I14	Київприлад, Київ
12	Модуль вводу-вивода МВВ-8-4-І	НТЦ Енергозв'язок, Київ
13	Внутрішній роз'єднувач OWB-12/800/UD/31/3/200/PO/LK2, укомплектований: нижнім заземлювачем; блок-контактами LK16 (3НО+3НЗ) для головних та заземлюючих ножів; ручними приводами NR-1/01 із електромагнітним блокуванням BE-2 для головних ножів та NR-1/02 для заземлюючих ножів	ZWAE, Польща
14	Вакуумний вимикач ВВ/Н10S, 1000А, 25кА, стаціонар	CNC, Китай
15	TCS2-12-11.05.3-100/5-0,5FS2,5/10P9-15//20	Біонтоп, Дніпро
16	Трансформатор ТЗРЛ-125, 30/1	Вектор-Альфа, Запоріжжя
17	ОПНп-10/550/11,5 УХЛ1	Славенергопром, Київ
18	Реле захисту MRZS-F2I14	Київприлад, Київ
19	Трансформатор ТМГ-16-У1 10/0,4 У/Уп-0 (стандартні втрати ХХ та КЗ)	УЕА, Хмельницький
20	Трансформатор ОСМ1-0,4 220/36В	Елтіз, Запоріжжя
21	Збірна алюмінієва шина 5х50	Техпровід, Запоріжжя,
22	Пристрій захисту Альтра32-316	ІМСКОЕ, Львів
23	Блок питания БПН-1002-УХЛ4	Олександрійське УПП УТОС, Олександрія
24	Блок питания БПТ-1002-УХЛ4	Олександрійське УПП УТОС
25	Шафа телемеханіки	НТЦ «Енергозв'язок», Київ

Заступник директора з питань маркетингу
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПІВДЕННА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ»



Оніщенко Д.В.

