



Зареєстровано в реєстрі за №
Registered Certificate Number

10023
Сертифікація
продукції

UA.001.30.00063-24

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Об'єкт оцінювання відповідності Object of conformity assessment	проводи для електричних установок	Код ДКПП 27.32.13 Код УКТ ЗЕД 8544
Торгова марка Trademark	EUROPAN CABLE	
Модель/Тип Model/Type Ref.	АПВ, АППВ, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5, ППВ, ВВП1, ВВП2, ВВП3, ВВП5, АВВП	
Висновок / Conclusion Відповідає вимогам Comply with the requirements	ДСТУ 4809:2007, п. 4.1 – клас за стійкістю до поширювання полум'я за умови поодинокого прокладання - "стійкий". Додаткові маркувальні дані за вимогами пожежної безпеки відповідно до п. 4.12 ДСТУ 4809:2007 за результатами сертифікаційних випробувань: ПБ1XXXXXXX, де - X ідентифікаційні позначки, що не перевірялись.	
Назва та адреса заявника та/або уповноваженої особи Name and address of the applicant and/or authorized representative	ТОВ "ЄВРОПАН", 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, 86, Україна Код ЄДРПОУ 39543889	
Назва та адреса виробника Name and address of the manufacturer	ТОВ "ЄВРОПАН", 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, 86, Україна	
Назва та місцезнаходження виробництва Name and location of production	ТОВ "ЄВРОПАН", 04080, м.Київ, вул. Кирилівська, 86, Україна	
Додаткова інформація Additional information	виготовляються за ТУ У27.3-39543889-004:2023 "Проводи з полівінілхлоридною ізоляцією для електромереж напругою до 450/750 В"	
Виданий на підставі Issued on the grounds of	протоколу випробувань ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ №1312-4-2023 від 23.01.2024 (атестат акредитації №20635 від 16.08.2022). Сертифікат на Систему управління якістю №UA.C.565-23 від 26.06.2023 до 25.06.2026 виданий ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" (атестат акредитації №80020 від 24.01.2024). Схема сертифікації УкрТЕСТ5.	

Заступник керівника органу з сертифікації
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: 08.02.2024
Date

В.Д. Ример
V.D. Rymer



Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на веб-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua>
Validity of the certificate can be checked by phone or at website