



10056
Сертифікація
продукції

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності № UA.056.П.00206-24

Термін дії з 18 вересня 2024 до 17 вересня 2027

Сертифікат видано АТ «Укртатнафта», вул. Свіштовська, 3, м. Кременчук,
Полтавська обл., 39610, Україна, код ЄДРПОУ 00152307

Продукція паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0, код ДКПП 19.20.26,
код УКТ ЗЕД 2710 19

Відповідає вимогам пункту 4.2, таблиці 1 (показники 1-15, 17) ДСТУ 7688:2015 «Паливо
дизельне Євро. Технічні умови»

Виробник АТ «Укртатнафта», вул. Свіштовська, 3, м. Кременчук, Полтавська обл.,
39610, Україна код ЄДРПОУ 00152307

Додаткова інформація паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0, що виготовляється серійно з 18.09.2024
до 17.09.2027. Контроль відповідності сертифікованої продукції вимогам нормативних
документів здійснюється шляхом проведення нагляду один раз на рік. Схема сертифікації
типу 5 - сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з оцінкою системи управління
якістю

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ», вул. Вузька, 6, м. Полтава, 36022, Україна (атестат про акредитацію
№ 10056 дійсний до 10.05.2028)

На підставі протоколу випробувань № 119 від 04.09.2024 ВЦ АТ «Укртатнафта» (атестат про
акредитацію, виданий НААУ, № 20342 дійсний до 24.03.2029), звіту аудиту системи управління
якістю від 22.04.2024

Керівник
органу з оцінки відповідності
МП

Андрій ЧЕРКАШИН

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за телефоном +38 (067) 532 69 52

ДИРЕКТОР

ТОВ "ВЕНТУС РЕСУРС"

ЗІНЧЕНКО О.В.



000272



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРАТНАФТА"
Україна, 39610, м.Кременчук, Полтавська обл., вул.Свіштовська, 3

ФСУ-7.8-04

Ідентифікаційний код за СДРПОУ 00152307

Код за ДКУД 1003004

Випробувальний центр АТ "Укратнафта"



ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 47

"05" жовтня 2024 р.

Паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0

ДСТУ 7688:2015

20342
Випробування

Декларація про відповідність Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив від 24.09.2024 р.

Сертифікат відповідності №№ UA.056.П.00206-24,

виданий органом з оцінки відповідності ДП „Полтавастандартметрологія”, терміном дії з 18.09.2024 до 17.09.2027

Завод - виробник АТ "Укратнафта"

Дата виготовлення 05.10.2024

Номер резервуара 787 рівень заповнення, (см) 192 кількість (т) 1446

Дата відбору проб 05.10.2024 Дата проведення лабораторних випробувань 05.10.2024

Найменування показника	Норма за ДСТУ 7688:2015	Норма за Технічним регламентом	Результат випробувань	Метод контролювання
1 Цетанове число, не менше	49	49	49	Згідно з ДСТУ 8735:2017
2 Цетановий індекс, не менше	46,0	-	50,0	Згідно з ДСТУ ISO 4264:2009
3 Густина за температури 15 °C, кг/м³, у межах	800-845	-	832,5	Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072:2006
4 Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше	8	8	5,8	Згідно з ДСТУ EN 12916:2006
5 Вміст сірки, мг/кг, не більше	10	10	3,9	Згідно з ДСТУ ISO 20846:2009
6 Температура спалаху в закритому тиглі, °C, не нижче	55	55	63,0	Згідно з ДСТУ ISO 2719:2006
7 Коксованість 10-відсоткового залишку, %(мас.), не більше	0,30	-	0,05	Згідно з ASTM D 524
8 Зольність, %(мас.), не більше	0,01	-	0,001	Згідно з ДСТУ EN ISO 6245:2012
9 Масова частка води, % (мг/кг), не більше	0,02 (200)	-	менше 0,003 (30)	Згідно з ДСТУ ISO 12937:2012
10 Масова частка домішок, мг/кг, не більше	24	-	6,4	Згідно з ДСТУ EN 12662:2012
11 Корозія мідної пластинки (3 год. за температури 50°C), клас, не більше	1	-	1	Згідно з ДСТУ EN ISO 2160:2012
12 Окиснювальна стабільність, г/м³, не більше	25	-	7	Згідно з ДСТУ ISO 12205:2014
13 Змащувальна здатність : діаметр плями зносу за температури 60 °C, мкм, не більше	460	460	449	Згідно з ДСТУ ISO 12156-1:2009
14 Кінематична в'язкість за температури 40 °C, мм²/с, у межах	1,50-4,00	-	2,360	Згідно з ДСТУ ГОСТ 33-2003
15 Фракційний склад: - за температури 250 °C випаровується, %(об.), не більше - за температури 350 °C випаровується, %(об.), не менше - 95 %(об.) переганяється за температури, °C, не вище	65 85 360	- - 360	45,0 96,0 346,0	Згідно з ГОСТ 2177-99 (метод А)
16 Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, %	0	0	метилові/етилові естри жирних кислот не додавались	Згідно з ДСТУ EN 14078:2009
17 Гранична температура фільтрованості, °C, не вище	-20	-20	-27	Згідно з ДСТУ EN 116:2012
18 Температура помутніння, °C	Не нормується	Не нормується	-18	Згідно з ДСТУ ISO 3015:2012

Відомості про присадки (добавки): використано присадки CHIMES 9740 у кількості 0,01 % мас.; Inhibest R 226 у кількості 0,03 % мас.


Гарантійний термін зберігання - 1 рік від дати виготовлення

Висновок: за перевіреними показниками проб ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ДП-3-ЄВРО5-В0 ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ 7688:2015 та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.



Начальник центральної заводської лабораторії
начальник відділу технічного контролю
Лаборант хімічного аналізу (старший по зміні)

СТАНДАРТНИЙ



**ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність**

Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,

суднових та котельних палив

(назва Технічного регламенту)

Акціонерне товариство „Транснаціональна фінансово-промислова нафтова

(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого

компанія „Укртатнафта”

представника, постачальника, який декларує відповідність палива) та його місцезнаходження)

39610 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3

підтверджує, що

паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0

(позначення палива)

яке виготовляється(ено) за

ДСТУ 7688:2015 „Паливо дизельне Євро. Технічні умови”

(позначення та назва нормативного документа)

відповідає вимогам

ДСТУ 7688:2015, ДСТУ ISO 20846:2009, ДСТУ ISO 2719:2006,

(назва національних стандартів із зазначенням років їх затвердження,

ГОСТ 2177-99 (метод А), ДСТУ EN 12916:2006, ДСТУ 8735:2017.

що застосовані під час оцінки відповідності, та/або рішень, прийнятих для

ДСТУ EN 116:2012, ДСТУ ISO 12156-1:2009

забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності*

(номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації, строк дії.

назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларуючий Акціонерне товариство „Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія „Укртатнафта” несе повну відповідальність виробника або уповноваженого представника



“ 24 ” вересня 2024 року


(підпис)

В. В. Богун
(ініціали та прізвище)

*Застосовується за умови використання модуля, в якому оцінка відповідності проводиться призначеним органом з оцінки відповідності.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ДИРЕКТОР

ТОВ “ВЕНТУС РЕСУРС”

ЗЛЕНКО О.В.

